



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области

наименование территориального органа МЧС России

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59, E-mail: mchs.bryansk@gmail.com

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г. Брянску

наименование органа государственного пожарного надзора

г.Брянск, площадь Карла Маркса д.2, тел 74-12-25

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

**АКТ № _____
обследования**

"20" января 2017г.

г. Брянск
(место составления акта)

12 ч. 00 мин.

Старшим инспектором ОНДПР по г. Брянску, капитаном внутренней службы Логуновым Алексеем Александровичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. 18.01.2017г. до 11 ч.00 мин. 20.01.2017г. проведено обследование документов и помещений. Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум питания и торговли»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

по адресам: г. Брянск, проспект Станке - Димитрова д.53 «А»

При проведении обследования присутствовал: директор ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» Непогода Любовь Ивановна

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п. по результатам которого установлено:

1.Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

г. Брянск, проспект Станке - Димитрова д.53. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 4.1, степень огнестойкости здания – II, перекрытия бетонные, кровля плоская, отопление водяное центральное, освещение электрическое, здание переменной высотности (2-4 этажа). В здании имеется внутренний противопожарный водопровод (14ПК). Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией третьего типа, системой дистанционного мониторинга (договор на обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «Электронные системы охраны» от 09.01.2017г. №16/ТО-17, договор на обслуживание системы мониторинга №23-0576/3-АМ от 10.01.17г. с ООО «Системы безопасности сервис плюс». Все системы находятся в исправном состоянии. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Работники обучены мерам пожарной безопасности. На объект имеется расчет определения уровня обеспечения безопасности людей в случае пожара от 2015г. (ООО «Промпрогресс»).

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполнение.)

2. в ходе обследования установлено:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С актом обследования ознакомлен:

директор ГАПОУ «БТПИТ»
Непогода Любовь Ивановна

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования



(подпись)

" 20 " января 20 17 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор ГАПОУ «БТПИТ»
Непогода Любовь Ивановна

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования


(подпись)

" 20 " января 20 17 г.



Вывод по результатам обследования:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум питания и торговли» по адресу: г. Брянск, проспект Станке - Димитрова д.53 «А», **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНДПР по г. Брянску
капитан внутренней службы
Логунов Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 20 " января 20 17 г.

